



Przewody prowadzone w posadzkach należy ocieplić otulinami ciepłochronnymi 1-warstwowymi o grubości min. 20mm. Przejścia rur przez przegrody w tulejach ochronnych o 1 dymensje większe od przewodu.

Inwestor	GMINA BORNE SULINOWO, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 6, 78-449 BORNE SULINOWO		Branża sanitarna
Inwestycja	Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej		
Adres	Radacz, dz. nr 79/23, 76/2 obręb Radacz gm. Borne Sulinowo		Data 03-2023
Projektował: inż. Mariusz Dymecki	Nazwa rysunku: Rzut parteru- instalacja ogrzewcza	Skala: 1 : 50	Nr rys. C0-2