

Szczecinek, dn. 30.09.2022 r.

**STAROSTA SZCZECINECKI**  
**ul. Warciśława IV 16**  
**78-400 SZCZECINEK**

Znak sprawy: 6630.305.2022

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończoney w dniu 30.09.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Przedmiot narady:              | przewody i urządzenia energetyczne,  |
| Lokalizacja:                   | Borne Sulinowo ul. Konopnickiej, dz. nr 46/3, 65, 69, 71, 73/2, 74, 76, 78, 82/2 obr. 06 |
| Wnioskodawca:                  | PIOTROWICZ ADAM<br>ul. P.Skargi 3, 78-400 Szczecinek                                     |
| Inwestor:                      | GMINA BORNE SULINOWO<br>al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo                      |
| Projektant:                    | ADAM PIOTROWICZ Inne upr.: budowlane: ZAP/0190/PW0E/14                                   |
| Przewodniczący:                | Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny  |
| Data wpływu:                   | 31.08.2022 r.  |
| Charakterystyka:               | Instalacja oświetlenia drogowego.  |
| Uwagi/informacje dodatkowe:    | Brak warunków technicznych, bo wszystko jest z istniejących szafek oświetlenia.          |

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Proszę o uwzględnienie opinii branż.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 620308.1.1063, 620308.1.1085, 620308.1.1086, 620308.1.1087, 620308.1.1088, 620308.1.1089, 620308.2.1014.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp. | Nazwa instytucji<br>Sposób uczestnictwa  | Stanowisko<br>Uwagi   | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---|----------------------------|
| 1   | ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O.<br>Pl. Zesłańców Sybiru 1, 78-400 Szczecinek                                 | Uczestnik nieobecny na naradzie   |                            |
| 2   | ENERGA-OPERATOR S.A.<br>Oddział w Koszalinie<br>Rejon Dystrybucji w Szczecinku<br>ul. Kaszubska 24A 78-400 | Stanowisko pozytywne<br>Uzgodniono z następującymi uwagami:<br>1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci | Piotr Adrian               |

Dokument wygenerował(a): PODGiK/ Karol Chitruszko, dn. 03-10-2022 08:53:12

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
|   | <p><b>Szczecinek elektroniczny</b></p>  | <p>należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.</p> <p>2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.</p> <p>3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</p> <p>4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie</p> <p>odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.</p> <p>5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.</p> <p>6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.</p> <p>7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.</p> <p>8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.</p> <p>9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</p> <p>UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCIĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI SZCZECINEK DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ UL. KASZUBSKA 24A, SZCZECINEK. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 400V BEZWZGLĘDNIENIE NALEŻY WYKONYWAĆ W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM „PPN”. WYKONAWCĘ W/W PRAC POSIADAJĄCEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA NALEŻY WYŁOŃĆ Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.</p> <p>UZGODNIENIE JEST WAŻNE DWA LATA.</p> |                                 |
| 3 | <p><b>GAWEX MEDIA SP. Z O.O. w Warszawie Oddział w Szczecinku Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek elektroniczny</b></p> | <p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>W miejscach kolizji z naszą siecią prace ziemne prowadzić ręcznie. Na 7 dni przed przystąpieniem do prac ziemnych powiadomić firmę Gawex Media.</p>  | <p><b>Grzegorz Badysiak</b></p> |

|                     |   |  |                            |
|---------------------|---|--|----------------------------|
| 4                   | <b>ORANGE POLSKA S.A.</b><br>Domena Hurt Dostarczanie i<br>Serwis Usług, Ewidencja i<br>Standardy Infrastruktury Dział<br>Ewidencji i Zarządzania<br>Danymi o Infrastrukturze<br>Bydgoszcz<br>ul.Wyzwolenia 70 71-510<br>Szczecin, Plac Zesłańców<br>Sybiru 1 78-400 Szczecinek | <b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>   |                            |
| 5                   | <b>Polska Spółka Gazownictwa<br/>Sp. z o.o.</b><br>Oddział Zakład Gazowniczy w<br>Koszalinie<br>Gazownia w Szczecinku<br>ul.Krucza 6/14, 00-537<br>Warszawa<br>ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek<br>elektroniczny  | <b>Stanowisko pozytywne</b><br><br>Uzgadniam z uwagami:<br>- o zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź<br>zbliżenia do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię<br>w Szczecinku.<br>- szczegółową lokalizację sieci gazowej ustalić metodą przekopów<br>próbnych lub za pomocą aparatury.<br>- prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.<br>- przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z siecią gazową zachować<br>odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. | <b>Jarosław Piotrowski</b> |
| 6                   | <b>Przedsiębiorstwo Usług<br/>Komunalnych Sp. z o.o.</b><br>ul.Targowa 5, 78-449 Borne<br>Sulinowo  | <b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>   |                            |
| 7                   | <b>Przedsiębiorstwo<br/>Wodociągów i Kanalizacji Sp. z<br/>o.o.</b><br>ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek  | <b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>   |                            |
| 8                   | <b>Urząd Miejski w Bornem<br/>Sulinowie</b><br>Aleja Niepodległości 6, 78-449<br>Borne Sulinowo   | <b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>   |                            |
| 9                   | <b>VECTRA INVESTMENTS SP. Z<br/>O.O. S.J. ul.Emilii Plater 53,<br/>00-0113 Warszawa<br/>Al.Zwycięstwa 253, 81-525<br/>Gdynia</b>  | <b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>   |                            |
| <b>Wnioskodawca</b> |   |  | <b>PIOTROWICZ ADAM</b>     |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia ul. Warciśława IV 16, 78-400  
Szczeciek  
Karol Chitruszko, Geodeta w Wydziale Geodezji,  
Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami**

.....  
Podpis przewodniczącego narady

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).