



**POLSKA**  
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

KANCELARIA  
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie  
wysłano dnia

09. 11. 2022

podpis

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin  
tel. 94 348 41 67  
zms.koszalin@psgaz.pl

**Gmina Borne Sulinowo**  
Al. Niepodległości 6  
78-449 Borne Sulinowo

**GOLECONY**

Wasz znak:

Koszalin, 07.11.2022r.

Nasz znak:

PSGKO.ZMSM.764.5000.101729.22


**Dot.: budowy drogi wewnętrznej, w m. Borne Sulinowo, ul. Marii Konopnickiej.**

PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie niniejszym pismem **uzgadnia pozytywnie** budowę drogi wewnętrznej, w m. Borne Sulinowo, ul. Marii Konopnickiej, w odniesieniu do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn90/32:

- prace ziemne w pobliżu czynnych sieci gazowych wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i normatywnych odległości poziomych i pionowych;
- wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonywać pod nadzorem pracownika odpowiedzialnej terytorialnie Gazowni, tj. Gazowni w Szczecinku;
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu powinna wynosić 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Przy zbliżeniach gazociągów do elementów uzbrojenia terenu odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4m, a przy skrzyżowaniach nie mniej niż 0,2m;
- w przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię;
- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie;
- o uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992;
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Szczecinku, ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek, tel. 94 348 41 30;



Ponadto informujemy, że zgodnie z Cennikiem Usług Pozataryfowych PSG sp. z o.o. za pozytywne uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejącej i projektowanej sieci gazowej pobiera się opłatę w wysokości 103,00zł+23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za każdy następny 36,00zł +23%VAT.

Z poważaniem,  
KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Agnieszka Paziewska

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.

Do wiadomości

1. a/a
2. Pracownia Projektowa Paulina Antolak, 78-400 Szczecinek, ul. Polna 29c/13

Sprawę prowadzi: Paulina Burlinska - Momot, tel.: (94) 348 47 18, e-mail: paulina.burlinska-momot@psgaz.pl